

**Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție
"Ungheni-Gaz" pe parcursul I trimestru anul 2021**

SRL

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Călărași - Gaz"														
Calarasi	s. Peticeni	s. Peticeni PRG 8	PÎ	1/27/2021	9:00		90	90		1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Bahmut	s. Bahmut RCP N4	PM	2/4/2021	9:00		60	60		1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Sipoteni	s. Sipoteni RCP N1-15. 18-25. 27. 28. 31. 42-48	PM	2/4/2021	9:00		60	60	411	9	420	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Sipoteni	s. Sipoteni RCP N17-21	PJ	2/4/2021	9:00		60	60	3	1	4	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Calarasi	or. Calarasi PRG N25	PM	2/19/2021	9:00		60	60	4	0	4	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Calarasi	or. Calarasi RCP N46	PM	2/19/2021	9:00		60	60	14	2	16	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Horodiste	s. Horodiste (traseu PÎ)	PÎ	2/24/2021	9:00		90	90	405	7	412	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Oricova	s. Oricova (traseu PÎ)	PÎ	3/16/2021	9:00		90	90	26		26	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Calarasi	or. Calarasi PRG N3. 69a	PJ	3/17/2021	9:00		60	60	295	1	296	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Pitusca	s. Pitusca RCP N5 - 6	PM	3/18/2021	9:00		60	60	6		6	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Selistea Noua	s. Selistea Noua PRG N 14	PM	3/18/2021	9:00		60	60	32		32	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Selistea Noua	s. Selistea Noua PRG N 14	PJ	3/18/2021	9:00		60	60	32		32	P	AC	Verificare la etansietate
s. Niscani RCP N10	s. Niscani RCP N10	PJ	3/23/2021	9:00		60	60	19		19	P	AC	Verificare la etansietate	
s. Paulesti	s. Paulesti RCP N1-7-8 -10-11	PJ	3/25/2021	9:00		60	60	65		65	P	AC	Verificare la etansietate	
Filiala "Nisporeni - Gaz"														
Nisporeni	or.Nisporeni	str.Tîngelești	PJ	1/15/2021	9:25	-	85	85	17	0	17	p	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Suveranității	PJ	2/3/2021	10:15	-	90	90	11	0	11	p	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Grozești	s.Grozești (PRG 359)	PJ	2/5/2021	11:15	-	90	90	18	0	18	p	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	com.Șișcani	s.Șișcani (PRG 412)	PJ	2/9/2021	11:05	-	80	80	15	0	15	p	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	Str.Lăpușnița	PJ	2/12/2021	14:10	-	100	100	33	0	33	p	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	rn.Strășeni	s.Dolna	PM	2/13/2021	0:43	-	780	780	5	0	5	N	FM	accident rutier
	or.Nisporeni	str.C.Porumbescu	PJ	2/17/2021	23:30	-	720	720	23	0	23	N	AT	conectare samovolnică eronată a utilajului de gaze
	com.Ciorești	s.Vulcănești (PRG 213)	PJ	2/18/2021	10:35	-	100	100	19	0	19	p	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.31 August	PJ	2/24/2021	10:30	-	80	80	19	0	19	p	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
Filiala "Ungheni - Gaz"														
or. Ungheni	or. Ungheni	str.Romana nr.112/3	PJ	1/5/2021	11:25	-	120	120	19	0	19	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Cetatuie DPRG nr.89	PJ	1/5/2021	11:30	-	120	120	22	0	22	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r. Ungheni	r. Ungheni	satul Petresti DPRG nr.5	PJ	1/11/2021	10:15	–	80	80	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Feroviara 27 sc. I	PJ	1/12/2021	9:30	–	280	280	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Bernardazzi nod de evidenta	PM	1/17/2021	12:20	–	310	310	2961	121	3082	N	AC	Iesirea din functie a contorului din nodul de evidenta
	or. Ungheni	str.Unirii nr.3a sc. II	PJ	1/21/2021	13:30	–	100	100	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Crestiuc nr.11 sc. II	PJ	1/25/2021	10:15	–	75	75	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Creanga- Humulesti- Romana	PJ	1/26/2021	10:15	–	165	165	85	0	85	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Romana nr.26/2 sc.I	PJ	1/27/2021	9:15	–	80	80	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Valea Mare DPRG nr.14	PJ	1/27/2021	10:00	–	120	120	16	0	16	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Boico nr.13	PJ	2/10/2021	10:00	–	75	75	3	0	3	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Romana nr.98	PJ	2/10/2021	11:20	–	80	80	13	0	13	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Untesti DPRG nr.8	PJ	2/12/2021	11:00	–	60	60	2	0	2	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Buzduganii de Sus DPRG nr.3	PJ	2/12/2021	13:00	–	60	60	17	0	17	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Macaresti DPRG nr.7	PJ	2/15/2021	10:32	–	78	78	3	0	3	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Costuleni DPRG nr.9	PJ	2/15/2021	11:50	–	120	120	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Petresti DPRG nr.4	PJ	2/16/2021	9:45	–	45	45	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Zadnipru nr.17	PJ	2/19/2021	9:00	–	40	40	40	0	40	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Pirlita DPRG nr.3	PJ	2/22/2021	14:10	–	60	60	11	0	11	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	r. Ungheni	satul Pirlita DPRG nr.21	PJ	2/25/2021	9:30	–	30	30	20	0	20	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Creanga nr.13 sc. IV	PJ	2/25/2021	12:00	–	80	80	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Romana nr.26/2 sc. I	PJ	2/26/2021	9:15	–	180	180	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni	str. Musatov nr.8	PJ	3/2/2021	9:15	–	110	110	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	satul Pirlita DPRG nr.13	PJ	3/2/2021	12:00	–	170	170	13	0	13	P	AC	deservire tehnica DPRG, inlocuirea regulatorului	
or. Ungheni	str. Suceava DPRG nr.131	PJ	3/3/2021	9:00	–	405	405	30	0	30	P	AC	deservire tehnica DPRG, inlocuirea regulatorului	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or. Ungheni	str. Eminescu nr.18	PJ	3/3/2021	10:15	–	60	60	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Eminescu nr.28 sc. IV	PJ	3/9/2021	10:30	–	90	90	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu nr.15 sc. I	PJ	3/11/2021	11:40	–	40	40	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Putna -M.Viteazu	PJ	3/12/2021	9:00	–	60	60	35	0	35	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. G. Adam DPRG nr.53	PJ	3/12/2021	9:00	–	60	60	30	0	30	P	AC	deservire tehnica DPRG
	or. Ungheni	str.M.Viteazu nr.113	PJ	3/16/2021	9:20	–	60	60	25	0	25	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	satul Untesti DPRG nr. 8	PJ	3/18/2021	10:40	–	50	50	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Musatov nr.10	PJ	3/22/2021	10:00	–	90	90	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	satul Frasinesti DPRG nr. 3	PJ	3/24/2021	10:15	–	60	60	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	satul Cetireni DPRG nr. 9	PJ	3/24/2021	14:15	–	60	60	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Stefan cel Mare 128	PJ	3/30/2021	18:20	–	140	140	32	0	32	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	or. Ungheni	str.V. Micle nr.4	PJ	4/5/2021	15:05	–	65	65	10	0	10	N	AC	Declansarea SSB