

**Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul trimestrului IV, anul 2023**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Filiala "Ungheni-Gaz"</b>														
	mun.Ungheni	str.Iaşului RCP № 269	PJ	1/3/2023	9:45	-	30	30	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană, 112/2, col.2	PJ	1/3/2023	11:45	-	145	145	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat Zagarancea	RCP Nr.3	PJ	1/4/2023	10:05	-	20	20	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 2, sc.1, col.4	PJ	1/5/2023	10:35	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Musatova 1-43; 2-36; Restaurant 444, Decebal 17/3, Romană 27/1,31,33,	PJ	1/17/2023	9:50	-	408	408	39	3	42	P	AC	reparații curente
	mun.Ungheni	str.I.Creangă 19/1 ap 8	PJ	1/23/2023	10:40	-	90	90	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 67, sc.1, col. 6	PJ	1/26/2023	13:44	-	40	40	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Petru Zadnipru, Cobjuc	PJ	2/2/2023	11:00	-	240	240	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	Boico 3 sc.1	PJ	2/3/2023	10:00	-	30	30	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 67, sc.2, col 4	PJ	2/3/2023	9:00	-	130	130	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Feroviara 27, sc.4, col.2	PJ	2/3/2023	13:00	-	90	90	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Boico 15, sc.1, col.2	PJ	2/10/2023	12:00	-	60	60	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Iaşului PRG Nr.182	PJ	2/17/2023	9:30	-	240	240	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Frasineşti	RCP № 1	PM	2/20/2023	11:00	-	105	105	24	2	26	N	AC	deteriorarea gazoductului P/M

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
mun.Ungheni		str-la G.Adam, 12	PJ	2/20/2023	13:50	-	40	40	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Natională 27, sc.6, col.3	PJ	2/23/2023	9:30	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Boico 2, sc.3, col.2	PJ	3/6/2023	9:30	-	90	90	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.G.Crestiuc 1, col.3	PJ	3/6/2023	9:40	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Petru Rares RCP Nr.198	PJ	3/7/2023	11:00	-	50	50	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Decebal 77, RCP 68	PJ	3/16/2023	9:30	-	40	40	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.G.Crestiuc 7/1, sc.2, col.4	PJ	3/23/2023	9:50	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Boico 17, sc.2, col.1	PJ	3/23/2023	11:20	-	60	60	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Șleahului 4, RCP Nr.172	PJ	4/4/2023	9:10	-	230	230	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		PRG Nr.150, str.M.Viteazu	PJ	4/7/2023	9:00	-	75	75	30	1	31	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
sat.Manoilești		RCP Nr.12	PJ	4/7/2023	14:15	-	45	45	14	0	14	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
sat.Manoilești		RCP Nr.12	PJ	4/10/2023	15:00	-	75	75	14	0	14	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
mun.Ungheni		str.Bernardazzi, 17, scara 3	PJ	4/10/2023	14:00	-	130	130	20	0	20	P	AC	demonstrarea contoarelor la intrare în scări
sat.Manoilești		RCP Nr.12	PJ	4/11/2023	11:00	-	85	85	14	0	14	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
mun.Ungheni		RCP Nr. 126, str. Gărdiești	PJ	4/19/2023	9:30	-	180	180	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	RCP Nr.197, str.Dănuțeni 35	PJ	4/25/2023	9:50	-	250	250	50	0	50	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 65, scara 1, col.3	PJ	4/27/2023	16:05	-	50	50	5	0	5	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Gh.Crestiuc 1A , RCP Nr.181	PJ	5/2/2023	9:15	-	75	75	22	0	22	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.M.Viteazu, RCP Nr.178.	PJ	5/3/2023	9:20	-	100	100	50	0	50	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.C.Porumbescu, 5, scara 1, col.2	PJ	5/3/2023	10:10	-	265	265	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.C.Porumbescu, 7, col.5	PJ	5/3/2023	14:45	-	90	90	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Stamati, str. T.Arghezi, RCP Nr.155-156	PJ	5/4/2023	9:15	-	330	330	90	0	90	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Bernardazzi 17, scara 1, col.2	PJ	5/10/2023	14:15	-	135	135	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu, RCP Nr.14	PJ	5/11/2023	9:30	-	30	30	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Feroviară 27 scara 3 col.3	PJ	5/11/2023	11:00	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.G.Asachi, RCP Nr.169	PJ	5/15/2023	10:00	-	60	60	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Viteazu, str.Putna, RCP Nr.150,	PJ	5/17/2023	9:00	-	165	165	60	0	60	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.M.Sadoveanu, RCP Nr.153	PJ	5/18/2023	9:00	-	360	360	40	0	40	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.M. Sadoveanu, RCP Nr.196	PJ	5/22/2023	10:00	-	90	90	20	0	20	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Romana 7, scara 2, col.3	PJ	5/26/2023	14:20	-	120	120	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
mun.Ungheni		str. Ion Creanga 29, scara 2, col.2	PJ	6/5/2023	10:00	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Ion Creanga 13, scara 6, col.3	PJ	6/7/2023	10:00	-	90	90	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Boico 2 .RCP Nr. 54	PJ	6/12/2023	9:00	-	420	420	82	0	82	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
mun.Ungheni		str.Feoviară 27	PJ	6/14/2023	9:00	-	730	730	70	1	71	P	AC	reparatii curente .
mun.Ungheni		str.Națională 10	PJ	6/14/2023	9:00	-	710	710	60	10	70	P	AC	reparatii curente .
mun.Ungheni		RCP Nr.10, str.M.Eminescu 65 - Decebal 10	PJ	6/19/2023	9:20	-	780	780	230	0	230	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
mun.Ungheni		str.M.Eminescu 65, scara 3, col.3	PJ	6/20/2023	9:20	-	1410	1410	230	0	230	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
sat.Zagarancea		RCP Nr.1-12	PM	6/20/2023	9:00	-	560	560	187	1	188	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
sat.Zagarancea		RCP Nr. 217	PJ	6/21/2023	9:00	-	75	75	40	0	40	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
sat.Cetireni		RCP Nr. 17	PJ	6/23/2023	11:00	-	30	30	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.O.Ungureanu 15, RCP Nr.44	PJ	6/26/2023	9:00	-	540	540	65	1	66	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
mun.Ungheni		str.Decebal 20, scara 2, col.4	PJ	6/27/2023	9:40	-	80	80	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.O.Ungureanu 7-9, RCP Nr.106	PJ	6/28/2023	9:00	-	480	480	162	0	162	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
mun.Ungheni		RCP Nr. 9, RCP 16	PJ	7/5/2023	9:40	-	335	335	40	0	40	P	AC	permutarea traseului
mun.Ungheni		RCP 41, 43, 62, 234, 261	PJ	7/6/2023	12:00	-	300	300	15	15	30	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
mun.Ungheni		RCP Nr. 161 G.Asachi 3A	PJ	7/10/2023	11:30	-	110	110	8		8	N	AC	deteriorarea gazoductului Ø 32 presiune joasa in urma lucrărilor de terasament neautorizate
raionul Ungheni		sat.Valea Mare	PJ	7/11/2023	10:20	-	100	100	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
raionul Ungheni		sat. Unțești RCP Nr.6	PJ	7/20/2023	10:40	-	120	120	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str.Ion Creanga 23, scara 1, col.3	PJ	7/21/2023	11:10	-	120	120	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	RCP Nr. 227	PJ	7/24/2023	9:30	-	80	80	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 55, scara 4, col.3	PJ	7/24/2023	11:20	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Gr.Ureche 8-10	PJ	7/24/2023	14:00	-	60	60	14	0	14	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. C.Porumbescu 6	PJ	7/25/2023	15:00	-	120	120	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 67, scara 1, col 7	PJ	7/31/2023	11:00	-	270	270	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	s. Pirlîța	RCP Nr. 12	PJ	07.08.2023	10:20	-	420	420	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Crestiu 2, scara 2, col 2	PJ	8/9/2023	9:30	-	120	120	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Dănuțeni 37 RCP Nr. 197	PJ	8/9/2023	10:00	-	660	660	50	0	50	P	AC	lucrări planificate de înlocuire a PRG
	sat.Cetireni	RCP Nr. 11	PJ	8/10/2023	9:30	-	50	50	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	s.Frăsinești	RCP Nr. 3	PJ	8/10/2023	13:20	-	90	90	9	0	9	P	AC	racordarea tronsonului de presiune medie
	s. Pirlîța	RCP Nr.2	PJ	8/10/2023	12:40	-	240	240	11	0	11	P	AC	înlăturarea robinetelor la bransamentele la consumatorii casnici
	mun.Ungheni	str.Vasile Lupu - Plamadeala RCP Nr. 47	PJ	8/10/2023	9:30	-	770	770	100	0	100	P	AC	înlocuirea PRG, lucrări planificate
	mun.Ungheni	str.Decebal PRG Nr. 217	PJ	8/14/2023	9:50	-	570	570	40	0	40	P	AC	lucrări planificate de înlocuire a PRG
	mun.Ungheni	str. Prutului PRG Nr. 102	PJ	8/14/2023	13:20	-	121	121	46	0	46	N	AC	reparația gazoductului în urma accidentului rutier
	mun.Ungheni	str. Decebal 20, ap. 86, sc.3, col 3	PJ	8/15/2023	13:40	-	60	60	19	0	19	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Alexandru cel Bun 12 - Romană 18	PJ	8/15/2023	15:00	-	40	40	11	0	11	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Ungheni	mun.Ungheni	str. M . Cebotari 90 ap.37	PJ	8/16/2023	9:38	-	57	57	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Romană 66 ap. 24	PJ	8/16/2023	12:00	-	60	60	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Alexandru cel Bun 76	PJ	8/16/2023	13:45	-	95	95	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	s. Pirlîța	RCP Nr.4	PJ	8/18/2023	9:17	-	223	223	24	0	24	P	AC	înlăturarea robinetelor la bransamentele la consumatorii casnici
	mun.Ungheni	str. V. Lupu 1 ap. 1	PJ	8/18/2023	9:30	-	70	70	5	0	5	P	AC	reconectarea la rețeaua de gaze
	sat. Mănoilești	RCP Nr. 2	PJ	8/21/2023	9:25	-	270	270	18	0	18	P	AC	înlăturarea robinetelor la bransamentele la consumatorii casnici
	sat. Mănoilești	RCP Nr. 15	PJ	8/21/2023	14:20	-	145	145	15	0	15	P	AC	înlăturarea robinetelor la bransamentele la consumatorii casnici
	sat. Mănoilești	RCP Nr. 8	PJ	8/22/2023	10:05	-	175	175	27	0	27	P	AC	înlăturarea robinetelor la bransamentele la consumatorii casnici
	sat. Mănoilești	RCP Nr. 12	PJ	8/22/2023	13:20	-	115	115	18	0	18	P	AC	înlăturarea robinetelor la bransamentele la consumatorii casnici
	mun.Ungheni	str. M. Cebotari - Plămădeală RCP Nr. 37	PJ	8/22/2023	9:20	-	540	540	43	0	43	P	AC	lucrări planificate de înlocuire a PRG
	mun.Ungheni	str. Hașdeu 12 ap. 12	PJ	8/23/2023	10:25	-	49	49	11	0	11	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Națională 33A ap. 15	PJ	8/23/2023	11:36	-	66	66	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Boico 2 ap. 107	PJ	8/23/2023	15:15	-	45	45	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 67 ap 20	PJ	8/24/2023	11:02	-	120	120	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.T. Maiorescu	PJ	8/24/2023	14:45	-	110	110	28	0	28	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
sat.Zagarancea	str.Alexandru Ioan Cuza, 4	PJ	8/24/2023	17:30	-	45	45	15	0	15	P	AC	deteriorarea gazoductului Ø 32 presiune joasa in urma lucrărilor de terasament neautorizate	
mun.Ungheni	str. Musatova 19	PJ	8/29/2023	10:23	-	90	90	39	2	41	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str. I. Creangă 13, ap.13, scara 1, col. 1	PJ	9/5/2023	11:53	-	52	52	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat. Costuleni	str. Tineretului nr.9	PM	9/6/2023	16:40	-	125	125	40	0	40	N	AC	deteriorarea gazoductului Ø 50 presiune medie în urma lucrărilor de terasament neautorizate
	sat. Valea Mare	str. Basarabiei nr.17	PM	9/7/2023	9:25	-	102	102	39	0	39	N	AC	deteriorarea gazoductului Ø 63 presiune medie în urma lucrărilor de terasament neautorizate
	mun.Ungheni	str. G. Coșbuc 18	PJ	9/7/2023	12:50	-	35	35	42	0	42	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Vasile Lupu Nr.3	PJ	9/8/2023	11:05	-	55	55	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.I.Creangă 17, scara 3, col. 1	PJ	9/12/2023	11:30	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	stadela M. Sadoveanu RCP Nr. 116	PM	9/13/2023	15:15	-	65	65	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Iașului PRG Nr.182	PM	9/13/2023	15:45	-	55	55	50	0	50	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 55, scara 4, col.1	PJ	9/14/2023	11:45	-	300	300	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Plamădeală 32 - 52	PJ	9/14/2023	14:05	-	120	120	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.T.Sobolevski 12	PM	15.09.2023	15:10	-	170	170	30	0	30	N	AC	deteriorarea gazoductului subteran Ø 32mm
	mun.Ungheni	str.Stamate RCP Nr. 155	PJ	19.09.2023	10:15	-	50	50	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Lupu 6, 8, str.Națională, 33, RCP 87, 75	PJ	9/21/2023	9:20	-	450	450	237	1	238	P	AC	lucrări planificate de înlocuire a PRG
	mun.Ungheni	str.Decebal 14, scara 1, col 1	PJ	25.09.2023	08:30	-	110	110	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal 36, scara 1, col 1	PJ	9/25/2023	9:20	-	150	150	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r-ul.Ungheni		sat.Pirlița RCP nr. 6	PJ	05.10.2023	10:34	-	29	29	16	0	16	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Bernardazzi 17 scara 4 col 1	PJ	10/5/2023	14:37	-	31	31	20	0	20	P	AC	lichidarea scurgerii de gaze de la contor de gaze
mun.Ungheni		str.Ștefan cel Mare 29	PJ	13.10.2023	9:20	-	200	200	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Creanga 19 scara 1 col.4	PJ	10/16/2023	9:45	-	300	300	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Dosoftei 2 RCP Nr. 101	PJ	17.10.2023	9:10	-	380	380	19	0	19	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.M.Cibotaru 46	PJ	10/18/2023	11:50	-	30	30	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Boico 12	PJ	10/18/2023	14:40	-	30	30	14	0	14	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Boico 6 scara 1 col. 2	PJ	10/19/2023	10:00	-	120	120	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str. Stamatii - V. Alecsandri RCP Nr. 155	PJ	10/20/2023	12:00	-	30	30	60	0	60	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str. Feroviară 20 RCP Nr.135	PJ	10/23/2023	13:40	-	120	120	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
r-ul.Ungheni		sat. Valea Mare RCP 16	PJ	02.11.2023	10:00	-	90	90	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		sat.Unțești RCP 4	PJ	02.11.2023	13:20	-	80	80	7	1	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Gh.Crestiuc 3, col.5	PJ	11/7/2023	9:15	-	120	120	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.I.Creangă 25, sc.3, col.2	PJ	11/7/2023	13:05	-	70	70	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
mun.Ungheni		str.Decebal 10, sc.1, col.3	PJ	11/7/2023	15:10	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare



Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str.Petru Rares 63	PJ	11/9/2023	16:25	-	60	60	1	0	1	N	AT	deteriorarea gazoductului
	mun.Ungheni	str.M. Eminescu 67 sc.2 col 2	PJ	11/10/2023	10:00	-	90	90	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Unghiului 7	PJ	11/10/2023	12:30	-	30	30	16	1	17	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Musatova 34	PJ	11/15/2023	9:05	-	40	40	23	5	28	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Stefan cel Mare 163 ap. 51 col.3	PJ	11/15/2023	10:33	-	71	71	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Decebal 129	PJ	11/16/2023	9:00	-	130	130	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană 26 ap 84 scara 3 col.3	PJ	11/16/2023	13:26	-	76	76	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Alexandru cel Bun 32 ap 97 scara 3 col.2	PJ	11/16/2023	15:33	-	29	29	16	0	16	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Crestiuc 11 scara 1 col.4	PJ	11/17/2023	13:35	-	93	93	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	r-ul.Ungheni	sat. Măcărești	PM	11/23/2023	8:50	-	170	170	6	1	7	N	AT	deteriorarea gazoductului
	mun.Ungheni	str.V. Alecsandri nr. 6 RCP nr.91	PJ	11/23/2023	9:37	-	140	140	1	3	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.B. Lăutaru 12 ap.86 scara 3 col.2	PJ	11/23/2023	13:26	-	157	157	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	r-ul.Ungheni	sat. Pirița RCP Nr. 15	PJ	11/24/2023	9:50	-	65	65	17	0	17	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Ion Creangă 13	PJ	11/29/2023	9:30	-	210	210	85	0	85	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	r-ul.Ungheni	sat. Unțești RCP Nr.1	PJ	12/4/2023	10:21	-	45	45	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str. Șefan cel Mare 79 scara 2 col.3	PJ	12/5/2023	13:30	-	66	66	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. T. Maiorescu 12 RCP Nr.39	PJ	12/6/2023	9:25	-	40	40	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 11 scara 1 col.2	PJ	12/7/2023	9:39	-	90	90	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Burebista 33	PJ	12/7/2023	13:30	-	105	105	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.C. Moruzi 21 RCP Nr.256	PJ	12/8/2023	12:00	-	40	40	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M. Eminescu 67 scara 3 col.5	PJ	12/8/2023	12:10	-	45	45	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal 6 RCP Nr.14	PJ	12/11/2023	9:55	-	155	155	25	7	32	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	r-ul.Ungheni	sat.Valea Mare RCP Nr. 16	PJ	11.12.2023	13:35	-	35	35	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Prutului RCP nr.104; 102; 194; 111	PM	12/12/2023	9:15	-	130	130	215	2	217	P	AC	Lichidarea scurgerii de gaze la gazoductul aerian presiune medie
	mun.Ungheni	str. Porumbescu 7 col.2	PJ	12/12/2023	15:25	-	60	60	11	0	11	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 7 scara 2 col.2	PJ	12/13/2023	9:58	-	60	60	11	0	11	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. V Lupu 1 scara 1 col.3	PJ	12/13/2023	15:05	-	75	75	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. V Lupu 1 scara 1	PJ	12/14/2023	9:58	-	60	60	18	0	18	P	AC	Purjarea și curățarea gazoductului din cauza căderii de presiune la pornirea cazanelor ( la solicitarea consumatorilor)
	mun.Ungheni	str.Boico 2 scara 3 col 4	PJ	12/15/2023	13:53	-	69	69	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str.N. Iorga 48 ap.22 scara 2 col 1	PJ	12/18/2023	11:03	-	102	102	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Oranjeriei	PJ	12/19/2023	10:09	-	106	106	9	1	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană 9 col.7	PJ	12/20/2023	10:25	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană 66 ap.25 scara 1 col.1	PJ	12/21/2023	10:37	-	45	45	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal 20 scara 2 col. 1	PJ	12/26/2023	9:20	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. O. Ungureanu - M. Viteazu DPRG Nr. 51	PJ	12/27/2023	9:00	-	45	45	35	0	35	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
<b>Filiala "Nisporeni-Gaz"</b>														
	s.Boldurești	PRG Nr.269	PJ	2/1/2023	9:45	-	100	100	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Grozești	PRG Nr.318	PJ	2/10/2023	19:40	-	1090	1090	5	0	5	N	AT	conectare samovolnică cronată a utilajului de gaze
	s.Dolna	PRG Nr.344	PJ	3/2/2023	10:10	-	90	90	1	0	1	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Milești	PRG Nr.301	PJ	3/2/2023	10:30	-	70	70	22	0	22	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	str.Fintinilor	PRG Nr.265	PJ	3/16/2023	9:10	-	80	80	1	0	1	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Industrială PRG Nr.174, 210, 288, 277, 425, 167	PM	04.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	9	9	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Industrială PRG Nr.220	PM	04.04.2023	9:00	-	1440	1440	6	3	9	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Ion Vodă (ASP)	PM	05.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Ion Vodă (IP Nisporeni)	PM	05.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Toma Ciorbă PRG Nr. 119	PM	05.04.2023	9:00	-	1440	1440	22	2	24	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Tingilești-str.Viilor (spre ICS Nires Internațional)	PM	05.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	2	2	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Suveranității (Casa de Creație)	PM	06.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Nisporeni	str.Vasile Alexandri (uscătoria Butnaru Andrei)	PM	06.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Păcii 3,3A,3B,3V,3G,3D	PM	06.04.2023	9:00	-	1440	1440	93	0	93	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Viilor (SRL Prudol)	PM	06.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Toma Ciorbă 78 PRG Nr. 324, 325, 326, 373	PM	11.04.2023	9:00	-	1440	1440	93	0	93	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Sf.Petru-str.D.Cantenir-str.31 August-str.G.Enescu	PM	11.04.2023	9:00	-	1440	1440	77	0	77	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Marinici	Centrul de Sănătate	PM	12.04.2023	9:00	-	1440	1440	9	2	11	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun ( Bârboiu )	PJ	12.04.2023	9:00	-	1440	1440	17	0	17	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Drojdeni	s.Drojdeni PRG Nr. 240, 241, 226	PM	13.04.2023	9:00	-	1440	1440	70	0	70	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Călimănești	s.Călimănești PRG Nr. 200, 221, 246, 230	PM/PJ	18.04.2023	9:00	-	1440	1440	9	3	12	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șișcani	spre Gimnaziu PRG Nr. 135, 136	PM	18.04.2023	9:00	-	1440	1440	16	2	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Bălăurești	PRG Nr.310 lider Boldișor	PM	18.04.2023	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Bălăurești	spre Gimnaziu PRG Nr. 178	PM	18.04.2023	9:00	-	1440	1440	4	1	5	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Bălăurești	spre Grădiniță PRG Nr.206	PM	18.04.2023	9:00	-	1440	1440	29	1	30	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șișcani	PRG Nr.184	PM	18.04.2023	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	s.Vărzărești PRG Nr. 300, 316	PM	19.04.2023	9:00	-	1440	1440	25	6	31	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	G.Ț. Mătăsaru Elena	PM	19.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	Î.I.Ciorici D.	PM	19.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	Î.I.Țimbur Maria	PM	19.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Micleușeni Vechi	s.Micleușeni Vechi PRG Nr. 307	PM	19.04.2023	9:00	-	1440	1440	36	1	37	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Nisporeni	rn.Nisporeni	s.Vărzărești PRG Nr.310; PRG Nr.300	PM	19.04.2023	9:00	-	1440	1440	0	2	2	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	PRG Nr.155	PJ	19.04.2023	9:00	-	1440	1440	19	0	19	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Boldurești	brutăria Nagiț	PM	20.04.2023	9:00	-	1440	1440	1	1	2	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Lăpușnița PRG Nr.192 Lider Tulbure	PJ	25.04.2023	9:00	-	1440	1440	6	0	6	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Haiducilor PRG Nr.190	PJ	25.04.2023	9:00	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Al.Cel Bun PRG Nr.177 Podiș	PJ	25.04.2023	9:00	-	1440	1440	25	0	25	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	rn.Nisporeni	s.Bârboieni PRG Nr. 346	PJ	26.04.2023	9:00	-	1440	1440	14	0	14	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Marinici	PRG Nr.469	PJ	5/2/2023	11:10	-	110	110	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Chișinăului PRG Nr.217 lider Dosca	PJ	03.05.2023	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.D.Cantemir PRG Nr.166 lider Ursu	PJ	03.05.2023	9:00	-	1440	1440	20	0	20	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șișcani	PRG Nr.184	PJ	04.05.2023	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	PRG Nr.205 lider Lupei	PJ	08.05.2023	9:00	-	1440	1440	22	0	22	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni-s.Bursuc-s.Micleușeni-s.Dolna	spre s.Șendreni-s.Bursuc-s.Micleușeni-s.Dolna	PÎ	10.05.2023	9:00	-	1440	1440	361	3	364	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Țingelești PRG Nr.83	PJ	11.05.2023	9:00	-	1440	1440	14	0	14	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Ion Vodă PRG Nr.107	PJ	11.05.2023	9:00	-	1440	1440	4	0	4	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Sf.Petru PRG Nr.25	PJ	5/12/2023	10:40	-	70	70	17	0	17	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Industrială PRG Nr. 111	PJ	15.05.2023	9:00	-	1440	1440	30	0	30	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
or.Nisporeni	str.Viilor PRG Nr.122 lider Marin	PJ	16.05.2023	9:00	-	1440	1440	16	0	16	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
or.Nisporeni	str.Dacia PRG Nr.72 lider Bîcă	PJ	16.05.2023	9:00	-	1440	1440	8	0	8	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Șișcani	PRG Nr. 188 lider Brînzilă	PJ	16.05.2023	9:00	-	1440	1440	17	0	17	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	s.Șișcani	PRG Nr.255 lider Marinat	PJ	16.05.2023	9:00	-	1440	1440	17	0	17	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.1 Mai PRG Nr.117 lider Crudu	PJ	12.06.2023	9:00	-	1440	1440	19	0	19	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.T.Ciorbă PRG Nr.127 lider Corețcaia	PJ	12.06.2023	9:00	-	1440	1440	31	2	33	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str-Ia I Alexandru cel Bun	PJ	6/13/2023	10:30	-	90	90	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str. Suveranității 11 PRG Nr.74	PJ	6/14/2023	08:50	-	80	80	26	0	26	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Vărzărești	str.Ovidiu Creangă	PJ	6/15/2023	11:10	-	70	70	19	0	19	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Tîngelești	PM	29.06.2023	8:00	-	480	480	210	5	215	P	AC	montarea robinetului din PE
	or.Nisporeni	str.Marii Adunări Naționale	PM	29.06.2023	8:00	-	480	480	532	7	539	P	AC	montarea robinetului din PE
	s.Vărzărești	str.Păcii Nr.58	PJ	30.06.2023	19:00	-	120	120	1	0	1	N	AT	lucrări de terasament
	rn.Nisporeni	s.Ciorăști (uscătoria Conicov)	PM	7/12/2023	9:00	-	1440	1440	19	1	20	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	r.Nisporeni	s.Șendreni ( I etapă)	PM	7/13/2023	9:00	-	1440	1440	223	7	230	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Veronica Micle (RCP 129)	PJ	7/17/2023	9:00	-	1440	1440	13	0	13	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Tîngelești (RCP 94)	PJ	7/17/2023	9:00	-	1440	1440	34	0	34	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Renașterii (RCP143)	PJ	7/17/2023	9:00	-	1440	1440	11	0	11	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Păcii (RCP 111)	PJ	7/17/2023	9:00	-	1440	1440	21	0	21	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	m.Strășeni	s.Micleușeni (RCP 302)	PJ	7/18/2023	9:00	-	1440	1440	41	0	41	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	RCP Nr.66	PJ	7/19/2023	9:00	-	1440	1440	29	0	29	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Livezilor (RCP 63)	PJ	7/20/2023	9:00	-	1440	1440	8	0	8	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Livezilor (RCP 71)	PJ	7/20/2023	9:00	-	1440	1440	10	0	10	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Bălăurești	RCP Nr.285	PJ	7/24/2023	9:00	-	1440	1440	0	2	2	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	RCP Nr.215 lider Stoleru	PJ	7/25/2023	9:00	-	1440	1440	23	0	23	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	RCP Nr.35	PJ	7/25/2023	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	s.Varzărești	str.Tineretului 17	PJ	8/10/2023	9:20	-	80	80	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Ștefan cel Mare (RCP 126)	PJ	8/14/2023	9:00	-	1440	1440	30	0	30	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Micleușeni	RCP Nr.309	PJ	8/15/2023	9:00	-	1440	1440	45	0	45	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni	RCP Nr.161	PJ	8/16/2023	9:00	-	1440	1440	11	1	12	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni	RCP Nr. 39, 54	PJ	8/16/2023	9:00	-	1440	1440	28	0	28	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.T.Ciorbă (RCP Nr.127)	PJ	8/16/2023	9:00	-	1440	1440	31	0	31	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun - Barbu Lăutaru (RCP Nr.137)	PJ	8/17/2023	9:00	-	1440	1440	17	0	17	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Suveranității 8 (PRG Nr.219)	PJ	8/21/2023	9:00	-	1440	1440	8	0	8	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Cioești	(spre casa de cultura)	PJ	8/22/2023	9:00	-	1440	1440	12	2	14	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni	PRG Nr. 337	PJ	9/4/2023	19:15	-	60	60	1	0	1	N	AT	lucrări de terasament
	Varzărești	str.Viilor	PJ	9/4/2023	9:20	-	80	80	11	0	11	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Fintinilor - str.9 Mai - str.P.Movilă (RCP Nr.46)	PJ	9/12/2023	9:00	-	1440	1440	29	0	29	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Micleușeni	RCP Nr. 303	PJ	9/13/2023	9:00	-	1440	1440	45	0	45	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șișcani	RCP Nr. 225	PJ	9/14/2023	9:00	-	1440	1440	23	0	23	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni	RCP Nr.112	PJ	9/18/2023	9:00	-	1440	1440	12	0	12	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni	RCP Nr. 82	PJ	9/18/2023	9:00	-	1440	1440	15	0	15	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.B.P.Hașdeu PRG Nr.361	PJ	9/19/2023	11.10	-	90	90	9	0	9	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Ștefan cel Mare (RCP 23)	PJ	10/9/2023	10.10	-	80	80	19	1	20	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun (RCP 311)	PJ	10/23/2023	11.15	-	90	90	16	0	16	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Păcii 11A (RCP 102)	PJ	10/19/2023	09.30	-	110	110	14	0	14	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Chișinăului 16B (RCP 217)	PJ	11/1/2023	09.00	-	70	70	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	rn.Nisporeni	s.Vărzărești str.Sinești (RCP 50)	PJ	11/19/2023	13.20	-	310	310	5	0	5	N	AT	conectare samovolnică eronată a utilajului de gaze

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (Înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Nisporeni	str.Păcii f/n (RCP 97)	PJ	12/18/2023	10.20	-	130	130	0	2	2	P	AC	permutarea gazoductului subteran
<b>Filiala "Călărăși-Gaz"</b>														
r.Călărăși	s. Leordoiaia	PRG Nr.1	PJ	3/23/2023	11:30	-	170	170	4	0	4	N	AT	deteriorarea gazoductului subteran
	s. Vălcineț	RCP Nr.9	PM	3/24/2023	10:02	-	98	98	5	0	5	N	AT	deteriorarea gazoductului subteran
	sat.Oricova	spre s. Oricova	PÎ	4/10/2023	8:00	-	1440	1440	26	1	27	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Oricova	RCP Nr.1-5	PM	4/11/2023	8:00	-	1440	1440	26	1	27	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Oricova	RCP Nr.1-5	PJ	4/12/2023	8:00	-	1440	1440	26	1	27	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Pitușca	spre s. Pitusca	PI	5/15/2023	8:00	-	1440	1440	159	2	161	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Pitușca	RCP Nr.1-16	PM	5/16/2023	8:00	-	1440	1440	159	2	161	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Pitușca	RCP Nr.1-16	PJ	5/22/2023	8:00	-	1440	1440	159	2	161	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Varzareștii Noi	RCP Nr.1-8	PM	5/16/2023	8:00	-	1440	1440	115	3	118	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Varzareștii Noi	RCP Nr.1-8	PJ	5/24/2023	8:00	-	1440	1440	115	3	118	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Leordoiaia	de la SRG Hirjauca spre s. Leordoiaia	PI	6/5/2023	8:00	-	1440	1440	11	0	11	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Leordoiaia	RCP Nr.1	PJ	6/15/2023	8:00	-	1440	1440	11	0	11	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Palanca	RCP Nr.1-4	PJ	6/19/2023	8:00	-	1440	1440	47	0	47	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Hirjauca	de la SP Raciula spre s. SRG Hirjauca	PÎ	6/5/2023	8:00	-	1440	1440	173	5	178	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Hirjauca	RCP Nr.1-13	PM	6/7/2023	8:00	-	1440	1440	173	5	178	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat.Hirjauca	RCP Nr.1-13	PJ	6/12/2023	8:00	-	1440	1440	173	5	178	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	sat. Hoginești	spre s. Hoginești	PÎ	7/3/2023	9:00		1440	1440	163	2	165	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
sat. Hoginești	RCP Nr.1-16	PM	7/5/2023	9:00		1440	1440	163	2	165	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
sat. Hoginești	RCP Nr.1-16	PJ	7/10/2023	9:00		1440	1440	163	2	165	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	