

Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul I trimestru, anul 2023

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ungheni-Gaz"														
r.Ungheni	mun.Ungheni	str.Iaşului RCP №269	PJ	1/3/2023	9:45	-	30	30	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană, 112/2, col.2	PJ	1/3/2023	11:45	-	145	145	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Zagarancea	RCP Nr.3	PJ	1/4/2023	10:05	-	20	20	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 2, sc.1, col.4	PJ	1/5/2023	10:35	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Musatova 1-43; 2-36; Restaurant 444, Deccebal 17/3, Romană 27/1,31,33.	PJ	1/17/2023	9:50	-	408	408	39	3	42	P	AC	reparații curente
	mun.Ungheni	str.I.Creangă 19/1 ap 8	PJ	1/23/2023	10:40	-	90	90	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 67, sc.1, col. 6	PJ	1/26/2023	13:44	-	40	40	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Petru Zadnirpu, Cobjuc	PJ	2/2/2023	11:00	-	240	240	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	Boico 3 sc.1	PJ	2/3/2023	10:00	-	30	30	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 67, sc.2, col 4	PJ	2/3/2023	9:00	-	130	130	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Feroviara 27, sc.4, col.2	PJ	2/3/2023	13:00	-	90	90	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Boico 15, sc.1, col.2	PJ	2/10/2023	12:00	-	60	60	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Iaşului PRG Nr.182	PJ	2/17/2023	9:30	-	240	240	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
sat.Frasinești	RCP №1	PM	2/20/2023	11:00	-	105	105	24	2	26	N	AC	deteriorarea gazoductului P/M	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str-Ia G.Adam, 12	PJ	2/20/2023	13:50	-	40	40	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Natională 27, sc.6, col 3	PJ	2/23/2023	9:30	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 2, sc.3, col.2	PJ	3/6/2023	9:30	-	90	90	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.G.Crestiuc 1, col.3	PJ	3/6/2023	9:40	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Petru Rares RCP Nr.198	PJ	3/7/2023	11:00	-	50	50	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal 77, RCP 68	PJ	3/16/2023	9:30	-	40	40	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.G.Crestiuc 7/1, sc.2, col.4	PJ	3/23/2023	9:50	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 17, sc.2, col.1	PJ	3/23/2023	11:20	-	60	60	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
Filiala "Nisporeni-Gaz"														
r.Nisporeni	s.Boldurești	PRG Nr.269	PJ	2/1/2023	9:45	-	100	100	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Grozești	PRG Nr.318	PJ	2/10/2023	19:40	-	1090	1090	5	0	5	N	AT	conectare samovolnică eronată a utilajului de gaze
	s.Dolna	PRG Nr.344	PJ	3/2/2023	10:10	-	90	90	1	0	1	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Milești	PRG Nr.301	PJ	3/2/2023	10:30	-	70	70	22	0	22	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	str.Fintinilor	PRG Nr.265	PJ	3/16/2023	9:10	-	80	80	1	0	1	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
Filiala "Călărași-Gaz"														
r.Călărași	s. Leordoia	PRG Nr.1	PJ	3/23/2023	11:30	-	170	170	4	0	4	N	AT	deteriorarea gazoductului subteran
	s. Vălcineț	RCP Nr.9	PM	3/24/2023	10:02	-	98	98	5	0	5	N	AT	deteriorarea gazoductului subteran