

**Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție
SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul trimestrului IV, anul 2025**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sucursala "Ungheni-Gaz"														
	mun. Ungheni	PRG Nr.121, str. T.Arghezi	PJ	01.10.2025	10:40	-	60	60	55	0	55	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	PRG Nr.115, str.Unghiului	PJ	02.10.2025	9:30	-	50	50	22	0	22	P		reconectare prin sudură
	mun. Ungheni	PRG Nr. 256, str.Moruzzi	PJ	02.10.2025	10:40	-	30	30	4	0	4	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Ion Creangă nr.29 sc. 2	PJ	02.10.2025	10:50	-	30	30	8	0	8	P		înlăturarea scurgerii de gaze
	mun. Ungheni	str.G.Crestiuc nr.8, sc.1	PJ	03.10.2025	9:30	-	240	240	15	0	15	P		reconectare prin sudură
	mun. Ungheni	str.Alexandru cel Bun nr.46	PJ	17.10.2025	9:40	-	80	80	20	0	20	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.Alexandru cel Bun nr.97/6	PJ	17.10.2025	11:10	-	50	50	16	1	17	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.B.P.Haşdeu nr.8, sc.2, col.5	PJ	17.10.2025	14:08	-	56	56	4	0	4	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.C.Porumbescu nr. 7, col.5	PJ	17.10.2025	15:40	-	85	85	16	0	16	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Arcașii lui Ștefan	PJ	20.10.2025	10:21	-	22	22	22	0	22	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.Natională nr.39A	PJ	21.10.2025	9:00	-	46	46	8	0	8	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun. Ungheni	str. Bernardazzi nr.9, sc. 2, col. 3	PJ	21.10.2025	11:15	-	60	60	4	0	4	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. I.Creangă nr.21, sc.1, col. 3	PJ	23.10.2025	9:12	-	93	93	8	0	8	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	PRG Nr.267 str.Delești	PJ	27.10.2025	9:00	-	180	180	11	0	11	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	PRG Nr.102, str. D.Cantemir	PJ	27.10.2025	14:20	-	160	160	50	0	50	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Ion Creangă nr.25, sc.2, col.1	PJ	29.10.2025	9:43	-	51	51	8	0	8	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.V.Lupu nr.6, sc.4, col.2	PJ	29.10.2025	14:50	-	34	34	4	0	4	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Petrești	PRG Nr.6, str. 31 August	PJ	04.11.2025	13:11	-	104	104	15	0	15	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. V.Lupu nr.6, sc.1, col. 2	PJ	05.11.2025	9:00	-	60	60	4	0	4	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. M.Eminescu nr. 36/12	PJ	05.11.2025	10:20	-	72	72	16	0	16	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	PRG Nr.126 str. Negruzzi, str.Balțeni, str.Gârdești	PJ	07.11.2025	11:00	-	105	105	25	0	25	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.Humulești nr.33	PJ	12.11.2025	9:17	-	40	40	8	0	8	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogra- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Ungheni	mun. Ungheni	str.M.Eminescu nr.67, sc.1, col. 4	PJ	12.11.2025	11:25	-	173	173	8	0	8	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat. Valea Mare	s.Valea Mare PRG Nr.5; 7; 8; s.Buzduganii de Jos PRG Nr.1; 2; 3; 4	PM	13.11.2025	15:20	-	150	150	48	0	48	N	AT	deteriorarea gazoductului de presiune medie PE , lucrări de terasament neautorizate
	mun. Ungheni	PRG Nr.135, str. Feroviară	PJ	14.11.2025	8:50	-	70	70	7	0	7	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. M. Eminescu nr.32-34, str. Națională nr. 33a, PRG Nr.90; 74; 75.	PJ	17.11.2025	9:00	-	130	130	140	2	142	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Manoilești	Nod de Închidere Nr.1 - SRG Manoilești	PÎ	18.11.2025	9:30	-	420	420	200	5	205	N	AT	deteriorarea gazoductului de presiune înaltă PE , lucrări de terasament neautorizate
	mun. Ungheni	str.Ion Creangă nr.13, sc. 4, col. 2	PJ	19.11.2025	13:50	-	60	60	5	0	5	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	PRG Nr.115, str. Unghiului	PJ	21.11.2025	9:00	-	90	90	49	0	49	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Națională nr.39	PJ	25.11.2025	9:30	-	50	50	7	0	7	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Decebal nr.36 sc.4 col.3	PJ	26.11.2025	9:10	-	40	40	8	0	8	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.Bernardazzi nr.11 sc.1 col.3	PJ	26.11.2025	10:34	-	124	124	4	0	4	P		reparația coloanei de gaze
	sat. Petrești	PRG Nr.6, str.31 August	PJ	01.12.2025	13:00	-	60	60	3	0	3	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat. Petrești	PRG Nr.8, str.Națională	PJ	01.12.2025	14:00	-	42	42	18	0	18	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun. Ungheni	str. P. Halipa	PJ	04.12.2025	13:40	-	56	56	12	0	12	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Decebal nr.12, sc.5, col. 3	PJ	05.12.2025	9:16	-	70	70	4	0	4	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. T.Arghezi nr.67	PJ	08.12.2025	0,430556	-	30	30	60	0	60	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.G.Crestiuc nr.7, sc. 2, col. 2	PJ	10.12.2025	9:23	-	37	37	8	0	8	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Zagarancea	str.M.Eminescu nr.27	PJ	10.12.2025	9:20	-	20	20	18	0	18	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. P.Halipa nr.31/3	PJ	17.12.2025	11:45	-	45	45	20	0	20	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	PRG Nr.178, str. M.Viteazu	PJ	23.12.2025	9:40	-	60	60	20	0	20	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	PRG Nr.126, str. Decebal	PJ	23.12.2025	11:00	-	60	60	14	0	14	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Boico nr.8, sc.1, col.2	PJ	23.12.2025	13:00	-	60	60	4	0	4	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str.I.Creangă nr. 21, sc.3, col.2	PJ	26.12.2025	9:30	-	60	60	16	0	16	P		racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun. Ungheni	str. Decebal nr.19	PM	29.12.2025	10:30	-	180	180	0	0	0	N	AT	deteriorarea gazoductului de presiune medie PE , lucrări de terasament neautorizate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogr- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sucursala "Nisporeni-Gaz"														
r.Nisporeni	s.Marinici	s. Marinici PRG Nr.370; 438; 458; 469.	PM	27.10.2025	15:04	-	131	131	93	0	93	N	AT	lucrări de terasament neautorizate
	or. Nisporeni	or. Nisporeni, str. T.Ciorbă	PJ	29.10.2025	10:26	-	87	87	20	0	20	P		punere sub presiune a instalației de utilizare
	s. Bărboieni	s. Bărboieni - s.Grozești	PÎ	15.11.2025	10:45	-	285	285	325	6	331	N	AT	lucrări de terasament neautorizate
	s.Ciorești	s.Ciorești PRG Nr.222; 253; 189; 191; 204; 195; 140; 239; 235; 182; 147; 142.	PM	20.11.2025	16:10	-	1340	1340	140	2	142	N	AT	lucrări de terasament neautorizate
	s.Boldurești	PRG Nr.367; 355; 449; 256; 269.	PM, PJ	21.11.2025	13:56	-	144	144	150	0	150	N	AT	lucrări de terasament neautorizate
	or. Nisporeni	or. Nisporeni, str.V.Micle	PJ	26.11.2025	10:25	-	33	33	32	0	32	P		punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Nisporeni	or. Nisporeni, str. Păcii 8	PJ	24.12.2025	10:15	-	70	70	11	0	11	P		punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Nisporeni	or. Nisporeni, str. M.Kogălniceanu	PJ	24.12.2025	11:20	-	60	60	13	0	13	P		punere sub presiune a instalației de utilizare